

# Hydranten Schneefrei & Eisfrei



Denis Liedloff  
FF Teichwolframsdorf  
03.01.2016



## Unterflurhydrant

Bei Einsätzen im Winter stellen wir immer wieder fest, dass ein großer Teil der für die Entnahme von Löschwasser benötigten Hydranten vereist oder mit Schnee bedeckt sind.

Hydranten liegen entweder auf Gehwegen oder auf der Fahrbahn und werden beim Schneeräumen gerne übersehen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bildet der tauende und wieder gefrierende Schnee einen dicken Eispanzer und macht der Feuerwehr die Löschwasserentnahme fast unmöglich. Eine hierdurch verzögerte Brandbekämpfung kann u.U. Menschenleben kosten und hohe Sachschäden verursachen.

Hauseigentümer, Hausverwaltungen und Hausmeister möchten wir daher daran erinnern, unbedingt die Hydranten für die Feuerwehr von Eis und Schnee freizuhalten.

Hydranten werden durch 25 cm x 20 cm große weiße Schilder mit rotem Rand kenntlich gemacht. Hinter dem "H" für Hydrant ist der Wasserrohrdurchmesser (in Millimetern) und darunter die Entfernung des Hydranten vom Hydrantenhinweisschild (in Metern) angegeben.



# Überflurhydrant

Überflurhydranten sollten genau so frei gehalten werden, wie Unterflurhydranten.

